



Российская Федерация
Администрация г. Подольска
Муниципальное унитарное
предприятие
ВОДОКАНАЛ

Заказчик: ООО "ЖК "Весенний"

Руководитель : Генеральный директор
Шеин Р.А.

Россия 142105, г. Подольск Московской области, ул.
Пионерская, д. 1-6 www http://www.vodokanalpodolsk.ru, e-mail:
mur@vodokanalpodolsk.ru, тел./факс: 57-88-58, 57-56-78

Адрес регистрации: 142702, Московская обл.,
Ленинский р-н, Видное -2, ул. Вокзальная, д.54

р/с 40702810400000003244 в Промкомбанке г. Подольска, к/с
30101810700000000151, БИК 044695151, ОКОНХ 90213,
ОКПО 42221264, ИНН 5036029468, КПП 503601001

Объект: Многоэтажные жилые дома №1 и №2
первой очереди строительства по адресу:
Подольский район Лаговское с/п.

Исх. № 1487 от 19.06.2012
На № _____ от _____ 200_г.

Технические условия подключения объекта к системам водоснабжения и канализации
№ 00041 от 10 Апреля 2012 г.

1. Водоснабжение жилых домов с водопотреблением 554,8 м3/сут произвести от существующей камеры водовода Д 500 мм в р-не ж/дома № 15"А" по ул. Циолковского. В ходе проектирования выбор трассы наружной сети водоснабжения выполнить с учетом ранее запроектированной трассы водопровода к мкр-ну "Бородино" Гарантируемый напор 1,0 атм.
2. Водоотведение от проектируемых объектов в количестве 554,8 м3/сут произвести в существующий канализационный коллектор Д 800 мм по ул. Циолковского в г. Подольске.

Общие условия

1. Точку подключения уточнить проектом.
2. Проект выполнить в установленном порядке, согласовав его с МУП "Водоканал" и другими заинтересованными службами.
3. Срок действия настоящих технических условий - 2 года.
4. В МУП "Водоканал" проект представить на согласование в двух экземплярах, один экземпляр возврату не подлежит.
5. Работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей выполняются специализированной организацией.
6. Заключить акт разграничения зоны обслуживания (балансовой принадлежности) с МУП "Водоканал".
7. При работе на действующих сетях МУП "Водоканал" обеспечить их сохранность. В случае повреждения - восстановить.
8. Прием в эксплуатацию построенных сетей водопровода и канализации производит МУП "Водоканал".
9. Присоединение объекта к системам водопровода и канализации при вводе его в эксплуатацию может быть осуществлено только при условии выполнения настоящих технических условий.
10. Для подключения своего объекта к коммунальным сетям водоснабжения и канализации в период срока действия ТУ Заказчик должен выполнить действия, указанные в примечаниях (приведены на обороте ТУ).

Директор МУП "Водоканал"

М.М. Семин

Технические условия получил: _____